

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ленинградской области
ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188662
тел: 640-05-65

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Запрудная, д. 1
e-mail: ogpn-kr@yandex.ru
тел. 448-72-43; 448-72-40

Предписание № 2-19-74-123/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности
для юридического лица

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАЦИОНАРНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КИРОВСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" (ЛОГБУ "КИРОВСКИЙ ПНИ")

Во исполнение распоряжения (приказа) начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области В.А. Сабурова от 09 июня 2020 г. № 2-19-74-123 в период с 15 ч 00 мин. по 16 ч 00 мин. «08» июля 2020 г. проведена внеплановая проверка начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней службы Блохиной Марией Николаевной, по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Ладожская, д. 11, совместно с ответственным за пожарную безопасность в ЛОГБУ «Кировский ПНИ» Семериковой Еленой Эдуардовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Объект не обеспечен персональными устройствами со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 123-ФЗ ч. 12 ст. 84	01.11.2020	

Устранение нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных и юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области
майор внутренней службы Блохина М.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)




(подпись)
М.Л.П.

«08» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

«08» июля 2020 г.

Ответственный за пожарную безопасность в ЛОГБУ
«Кировский ПНИ» Семерикова Елена Эдуардовна
(должность, фамилия, инициалы)